

## **Stellungnahme / Antwort**

zu Antrag-/Anfrage Nr. **AF/0041/2010**

der Stadtratssitzung am 22.04.2010

Punkt:           ö.S. / nö.S.

### **Betr.: Anfrage zur Teilspernung der Europabrücke**

#### Stellungnahme/Antwort

#### ***1. Wieso ist auch der Gehweg auf der Brücke stromaufwärts Richtung Innenstadt gesperrt?***

Im Bereich eines Auflagers wurden gelegentlich der letzten Bauwerksprüfung im Februar erhebliche Betonabplatzungen festgestellt; das Auflager steht zu etwa 40% frei. Damit besteht die akute Gefahr des Versagens. Hier ist deshalb eine Notunterstützung zu planen und zu bauen. Die Planungen dafür haben begonnen.

#### ***2. Welche Gefahr besteht, wenn dieser Weg für Fußgänger und Radfahrer wieder geöffnet wird?***

Ohne Sicherungsmaßnahmen könnten sich der Kragarm und damit der Gehweg stark verformen, Fußgänger oder Radfahrer könnten dann - je nach Verformungsgrad - abstürzen.

#### ***3. Wann ist mit einer Wiedereröffnung des Weges stadteinwärts zu rechnen?***

Nach positivem Verlauf der Sicherungsarbeiten wahrscheinlich im Herbst 2010.