

## **Stellungnahme zu Anfrage**

**Nr. AF/0085/2013**

Beratung im **Stadtrat** am **06.06.2013**, TOP 45 öffentliche Sitzung

### **Betreff: Instandhaltung der Holzbühne auf dem Overbergplatz**

#### **Antwort:**

*1. Ist die Bühne standsicher und können Tanzdarbietungen ohne weiteres durchgeführt werden?*

Die Bühne auf dem Overbergplatz wurde stabil genug gebaut, um auf dem Holzpodest auch Tanzdarbietungen durchführen zu können. Der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen überprüft den Zustand der dortigen Holzkonstruktion jährlich und musste bei der diesjährigen Kontrolle Mängel feststellen. Die Bühne kann aktuell genutzt werden, in wie weit sie für die Durchführung von Tanzveranstaltungen geeignet ist wird zurzeit überprüft.

*2. Ist kurz- oder mittelfristig auch aufgrund des Unterbaus eine Erneuerung der Holzbühne notwendig?*

Da es sich bei der Bühne auf dem Overbergplatz um eine einfache Holzkonstruktion handelt, ist davon auszugehen, dass nach einem Zeitraum von fünf bis acht Jahren eine grundlegende Sanierung erforderlich ist. In diesem Zeitraum sind kleinere Wartungsarbeiten, wie z. B. das Austauschen verbrauchter Holzdielen, die Oberflächenreinigung oder eine Behandlung mit Konservierungs- und Holzschutzmitteln erforderlich. Ob und in welchem Umfang das Holzpodest saniert werden muss, wird aktuell geprüft.

*3. Mit welchen Kosten ist bei einer Erneuerung zu rechnen?*

Bei einer Erneuerung der Bühne ist mit Kosten in Höhe von rund 3.500,- € zu rechnen.