



Unterrichtungsvorlage

Vorlage-Nr.:	UV/0119/2017		Datum:	19.04.2017			
Baudezernent							
Verfasser:	85-EB Stadtentwässerung	Az:	EB85/KB/Sz				
Gremienweg:							
09.05.2017	Werkausschuss "Stadtentwässerung"	<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitlich	<input type="checkbox"/>	ohne BE
		<input type="checkbox"/>	abgelehnt	<input type="checkbox"/>	Kenntnis	<input type="checkbox"/>	abgesetzt
		<input type="checkbox"/>	verwiesen	<input type="checkbox"/>	vertagt	<input type="checkbox"/>	geändert
	TOP öffentlich	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen		<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen	
Betreff:	Unterrichtung über die Dükerinspektion "Am Deutschen Eck" welche Februar 2016 durchgeführt wurde.						

Unterrichtung:

Der Werkausschuss nimmt den Sachstand über die Gebrauchsfähigkeit des Moseldükers „Am Deutschen Eck“ aufgrund der gewonnenen Daten zur Kenntnis.

Begründung :

Die Betreiber von Abwasserentsorgungsanlagen sind gem. „Landesverordnung über die Eigenüberwachung von Abwasseranlagen“ angehalten, Anlagen wie z.B. ältere Düker alle zehn Jahre auf den ordnungsgemäßen Zustand überprüfen zu lassen.

Der Moseldüker „Am Deutschen Eck“ besteht aus 2 Röhren, jeweils aus duktilem Guss und wurde 1972 hergestellt.

Um Daten über die Dichtigkeit, als auch über die Haltbarkeit zu erhalten, wurde die Ingenieurgesellschaft Tuttahs & Meyer mbH, Andernach beauftragt in Zusammenarbeit mit dem Kanalbetrieb ein solches Verfahren zu ermitteln.

Die Arbeiten hierzu wurden bereits im Werkausschuss am 01.12.2015 vergeben.

Das Büro Tutthas & Meyer hat aufgrund der gesammelten Daten vom Februar 2016 Berechnungen hinsichtlich der uneingeschränkten Nutzungsdauer als auch der Dichtigkeit durchgeführt.

Die Ergebnisse werden in der Sitzung anhand einer Präsentation durch das Büro Tutthas & Meyer, Andernach vorgestellt. Die Präsentation kann auf Wunsch der Niederschrift beigefügt werden.