



Beschlussvorlage

Vorlage: BV/0402/2017		Datum: 04.08.2017	
Baudezernent			
Verfasser:	85-EB Stadtentwässerung	Az.: EB85/KB/B	
Betreff:			
VOB/A-Dichtigkeitsprüfung von Rohrverbindungen im Wasserschutzgebiet Koblenz-Nord; Vergabe-Nr.: 2017-85-0285-O			
Gremienweg:			
15.08.2017	Werkausschuss "Stadtentwässerung"	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitl.
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> kenntnis
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt
		<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen
	TOP		ohne BE abgesetzt geändert
	öffentlich		

Beschlussentwurf:

Der Werkausschuss beschließt, den Auftrag zur Dichtigkeitsprüfung von Rohrverbindungen im Wasserschutzgebiet Koblenz-Nord an die Firma Schreiber Umweltschutz GmbH, Breslauer Str. 58, 56566 Neuwied zum Angebotspreis von 110.604,55 € zu vergeben.

Begründung:

Ergebnis nach Prüfung und Wertung.

Preisnachlässe und wertbare Nebenangebote sind in der Tabelle bereits eingerechnet.

Lfd. Nr.	Bieter Nr.	Firma/Sitz	Angebots-Preis €	%	Bemerkung
1	4	Schreiber Umweltschutz Breslauer Str. 57 56566 Neuwied	110.604,55	100	0,5 % Nachlass
2	1	Schüler GmbH & Co. KG Dr. Walter-Lessing-Straße 14 56112 Lahnstein	137.953,73	125	
3	2	L. Zlatkovic Kanalprüftechnik GmbH Dr. Kurt-Schumacher-Ring 5 851139 Wettstetten	193.098,33	175	
3	3	Kanal Wambach GmbH Im Schützengrund 58 56566 Neuwied	213.938,20	193	1,0 % Nachlass

Im Stadtgebiet liegen drei Wasserschutzzonen, „Koblenz-Urmitz“, „Koblenz-Oberwerth“ und das Wasserschutzgebiet „Stollen Fachbach“. Die Gesamtlänge der Kanäle, die in diesen Schutzzonen und im Schutzgebiet liegen beträgt ca. 100 km. An die Kanäle in den Wasserschutzzonen werden

erhöhte Anforderungen an die Dichtheit gestellt. Zusätzlich zu den optischen Inspektionen muss deshalb die Dichtheit der Kanäle mit Druckprüfungen nachgewiesen werden.

Wir haben mit den Druckprüfungen der Schmutzwasserkanäle in der Wasserschutzzone „Koblenz-Urmitz“ und im Stadtteil Koblenz Kesselheim begonnen. Die Schmutzwasserkanäle im Stadtteil Kesselheim sind bis auf wenige Haltungen geprüft und ausgewertet. Es wurden bereits festgestellte Schäden beseitigt.

Der jetzt zu vergebende Auftrag umfasst die Stadtgebiete: Koblenz Wallersheim, Koblenz Neuendorf, Koblenz-Lützel.

In den kommenden Jahren sollen alle Haltungen der Wasserschutzgebiete auf Wasserdichtheit überprüft werden.

Vergeben wird ein Zeitvertrag für die Dichtheitsprüfung von Rohrverbindungen (WSG) mit einer Laufzeit von zwei Jahren. Der Vertrag kann nach beiderseitigem Einverständnis zweimal um je ein Jahr verlängert werden.

Es wurde eine öffentliche Ausschreibung nach VOB durchgeführt, vier Firmen haben an der Ausschreibung teilgenommen, alle Angebote wurden gewertet.

Von den Bestimmungen zum Vergabeverfahren wurde nicht abgewichen.

Die mindestfordernde Firma Schreiber Umwelt GmbH verfügt über die gemäß VOB vorgeschriebenen Nachweise der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit.

Die zur Angebotsabgabe erforderlichen Mittel von 350.000 € stehen im Wirtschaftsplan 2017 in Höhe von 200.000 € und im Wirtschaftsplan 2018 in Höhe von 150.000 € unter der Konto-Nr. 0435500 zur Verfügung bzw. veranschlagt.

Das Rechnungsprüfungsamt hat am dem Vergabevorschlag zugestimmt.