



Beschlussvorlage

Vorlage: BV/0730/2018		Datum: 15.08.2018	
Oberbürgermeister			
Verfasser:	83-EB "Rhein-Mosel-Halle"	Az.:	
Betreff: Ausschreibung für eine dauerhafte Luftbefeuchtung in der Rhein-Mosel-Halle			
Gremienweg:			
29.08.2018	Werkausschuss "Rhein-Mosel-Halle"	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitl.
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt
		<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen
	TOP		öffentlich
			ohne BE abgesetzt geändert

Beschlussentwurf:

Der Werkausschuss beschließt die Ausschreibung einer Befeuchtungsanlage für eine dauerhafte Luftbefeuchtung im Großen Saal (einschließlich Bühne und Orgelbereich).

Begründung:

In der Rhein-Mosel-Halle, insbesondere im Großen Saal, wurde eine zu geringe Luftfeuchtigkeit festgestellt. Das Zentrale Gebäudemanagement (ZGM) geht davon aus, dass dadurch Schäden an der Orgel und an dem Bühnenboden entstehen. Es ist nicht auszuschließen, dass längerfristig auch der Parkettboden unter der Trockenheit leidet. Auch unter arbeitsrechtlichen Aspekten besteht Handlungsbedarf, da die trockene Luft bei den Mitarbeitern zu Atemluftbeschwerden führen kann.

Das ZGM empfiehlt deshalb den Einbau einer Befeuchtungsanlage in die beiden Lüftungsanlagen.

Die Kosten für eine dauerhafte Luftbefeuchtung im Großen Saal werden auf insgesamt 256.860,00 € netto geschätzt.

Weitere Begründungen erfolgen gegebenenfalls mündlich.