

Protokoll:

Herr Hollmann fragt nach, worum es sich bei einem Systemtrenner (Pos. 66) handelt.

Herr Saftig erklärt, dass Wasser mittels Hydranten aus dem Trinkwassernetz zugeführt werden muss, um die Regenwasserpumpen im Pumpwerk Kapuzinerplatz auf Funktionsfähigkeit zu testen. Um bei einem plötzlichen Druckabfall des Trinkwassernetzes zu verhindern, dass verunreinigtes Wasser in das Trinkwassernetz gelangt, wird ein Systemtrenner zwischengeschaltet.

Herr Diehl fragt bzgl. der Kanalsanierung Greiffenklaustraße, ob das Haus Wester sowie die Bergstation der Seilbahn an das Kanalsystem angeschlossen sind und wenn nicht, ob es geplant sei, diese im Rahmen der Kanalsanierung Greiffenklaustraße anzuschließen?

Herr Müller informiert, dass Haus Wester noch nicht angeschlossen ist.

Bzgl. Pumpwerk Neuendorf fragt Herr Knopp nach, wann die vorgesehene Führung mit dem Ausschuss stattfinden wird.

Herr Prof. Dr. Lukas berichtet, dass ein Einweihungsfest für Frühjahr/Sommer 2026 geplant ist, zu dem auch die Bürger eingeladen werden.

Nachtrag im Protokoll:

Das Haus Wester liegt ca. 160m und die Bergstation ca. 260m von einem möglichen Anschlusspunkt in der Greiffenklaustraße entfernt. Eine Entwässerung im Freispiegelabfluss ist nicht möglich.