

## Protokoll:

Herr Hollmann stellt folgende Fragen:

1. Verlaufen die Kanäle in den Stichwegen bis zum oberen Ende?
2. Müssen im Zuge der Baumaßnahme neue Häuser angeschlossen werden?
3. Was wird im Rahmen der wiederkehrenden Beiträge umgelegt?

Herr Mohrs gibt hierzu folgende Rückmeldungen:

Zu 1.: Die Kanäle laufen jeweils bis zum letzten Haus. Der vordere Bereich wird per Inliner saniert, der hintere Bereich ist jeweils noch in einem sehr guten Zustand.

Zu 2.: Es werden 10 Hausanschlussleitungen saniert. Neue Hausanschlüsse wird es nicht geben, da alle Häuser bereits angeschlossen sind.

Zu 3.: Nur der Anteil, welcher auf die Straßenoberflächenentwässerung an der Sanierungsmaßnahme entfällt, wird im Rahmen der wiederkehrenden Ausbaubeiträge weiterberechnet.

Herr Diehl fragt nach, ob die Schützenhalle St. Hubertus mittels Grube entwässert wird?

## Nachtrag im Protokoll:

Die Schützenhalle in Güls ist an das Kanalsystem angeschlossen.