



Oberflächenbelag Gehbereiche: Betonwerksteinplatten

Vorschlag:

- 3 versch. Formate, (z.B. 60/40, 60/30, 40/20 cm; Stärke gem. Erfordernis)
- Farbe & veredelte Oberfläche gem. Bemusterung (z.B. grau, mit Natursteinvorsatz, geschliffen)
- Verlegung im Reihenverband mit wechselnden Fugen
- ungebundene Bauweise
- Der zulässige Masseverlust nach Frost-Tausalz-Prüfung wird festgelegt mit einem Mittelwert von $< 0,15 \text{ kg/m}^3$, kein Einzelwert $> 0,4 \text{ kg/m}^3$
- Mindestbiegezugfestigkeit: Min. Mittelwert $7,0 \text{ N/mm}^2$, kein Einzelwert $< 6,0 \text{ N/mm}^2$
- Bruchlastklasse 30 (Mindestbruchlast 45 kN)
- Abriebwiderstand $< 15.000 \text{ mm}^3 / 5.000 \text{ mm}^2$
- Gleit-/Rutschwiderstand: $\text{SRT} > 55$